



15339

(учетный номер бланка)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»  
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС KR.04ОПС0.С.ОС1.06409

(номер сертификата соответствия)



**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Lavita Co., Ltd.

Место нахождения и место осуществления деятельности: Республика Корея, 1-6, 115, Jungang-daero, Jung-gu, Busan. Телефон: +82514699888. E-mail: lavita21@korea.com. Факс: +82514697795

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Lavita Co., Ltd.

Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции:  
Республика Корея, 1-6, 115, Jungang-daero, Jung-gu, Busan

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24,  
помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc\_onps@ocert.ru  
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Трубы гофрированные из нержавеющей стали, диаметрами 8, 10, 12, 15, 18, 20,  
25, 32, 40, 50 мм, в полиэтиленовой оболочке и без нее, гибкие подводки из  
нержавеющей стали, для применения в водозаполненных спринклерных АУПТ.  
Торговая марка "LAVITA".  
Серийный выпуск.

**код ОКПД 2**

24.20.13.130

**код ТН ВЭД**

8307 10 000 9

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров, на  
соответствие требованиям которых проводилась  
сертификация)

Свод правил СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты.  
Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила  
проектирования, п. 6.7.1.39

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ14380.120523 от 12.05.2023 года,  
выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат  
аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния  
производства от 12.05.2023 года

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации  
в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.05.2023 ПО 11.05.2028**




Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

  
подпись

С.Н. Салагин  
инициалы, фамилия

  
подпись

С.В. Булавин  
инициалы, фамилия